



## YANGIN DOLAPLARI, YANGIN TÜPLERİ VE MALZEMESİ KONTROL FORMU

KONTROL FORMU- 04/1

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ
1	Birimde yeterli sayı ve cinsten yangın tüpü var mı?	✓		Önlemler yeterli. İzle.	Sürekli	Ersin YILDIZ Saim ŞENGÜN	08.03.2021
2	Depo, arşiv gibi yerlerde sigara içiliyor mu?		✓	Girişler kontrol altında. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
3	Yangın tüpleri kolay görülebilecek ve alınabilecek yerlere askı kayışı ile asılmış mı?	✓		Alınan önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
4	Yangın tüpleri standartlara uygun ve dolu mu?	✓		Tüpler standartlara uygun. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
5	Yangın tüplerinin üzerinde dolun tarihini gösteren etiketler mevcut mu?	✓		Alınan önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
6	Tüplerde bulunan kimyasallar yangınlara müdahale için uygun mu?		✓	<b>En kısa sürede bütün tüpler her yangında kullanılabilen, çabuk söndürme etkisi yanında soğutma ve temizleme söndürme özelliği de bulunan BIOVERSAL YANGIN TÜPÜ duruma getirilecek.</b>	Sürekli		08.03.2021
7	Yangın söndürme tüplerinin 6 ayda bir periyodik bakımları yapılıyor mu?	✓		Alınan önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
8	Yangınla mücadele eğitimi veriliyor mu? Yılda bir tatbikat yapılıyor mu?	✓		Her yıl eğitim ve tatbikat yapılıyor. İzle.	Sürekli		08.03.2021
9	İlk yardım konusunda eğitim veriliyor mu?	✓		Eğitim veriliyor. Önlemler yeterli. İzle.	Sürekli		08.03.2021
10	Yeterli sayıda yangın dolabı var mı?	✓		Alınan önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
11	Yangın dolaplarındaki ve diğer ekipman tam ve çalışıyor mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
12	Planlı kaçış yolları, toplanma noktaları, yangın ihbar düğmeleri işaretlenmiş mi?	✓		<b>Yok. En kısa sürede yapılmalı.</b>	Sürekli		08.03.2021
13	Erken uyarı ve alarm sistemi (dumana ve ısıya duyarlı sistemler) var mı?		✓	<b>ACİL ÖNLEM AL.</b>	Sürekli		08.03.2021
14	Yangın merdiveni var mı?		✓	<b>ACİL ÖNLEM AL.</b>	Sürekli		08.03.2021
15	Parlayıcı ve kolay tutuşan maddeler var mı?		✓	Alınan önlemler yeterli. Dikkat et.	Sürekli		08.03.2021
16	Kullanılma sonucu boşalan tüpler dolduruluyor mu?	✓		Alınan önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
17	Yangın alarm butonları çalışır durumda mıdır?	✓		Alınan önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli		08.03.2021
18	Kaçış yollarını gösteren ışıklı levhalar var mı?		✓	<b>Yok. En kısa sürede yapılmalı.</b>	Sürekli		08.03.2021

19	Alarm butonları ve detektörlerle ilgili bina içerisinde personel varken tatbikat yapıldı mı?		✓	Yapılmadı. Eylem hazırlanmalı.	Sürekli	08.03.2021
20	Yangın dolaplarının hortumları ve vanası çalışıyor mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
21	Yangın dolapları önünde çalışmaları engelleyici malzeme var mı?		✓	Alınan önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
22	İtfaiye aracının binaya ulaşım yolu uygun mu?	✓		Alınan önlemler yeterli. İzle.	Sürekli	08.03.2021
23	Yangın ekipleri var mı? Güncelleniyor mu? İletişim bilgileri tutuluyor mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
24	Arşiv, kalorifer dairesi, depo, laboratuvar gibi özellikli yerlere uygun yangın tüpleri konulmuş mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
25	Elektrik panolarında otomatik sigorta kullanılıyor mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
26	Binada paratoner sistemi var mı?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
27	Bir yangın anında merdiven ve koridorlar insanları tahliye etmek için yeterli olur mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
28	Önemli evrakların bulunduğu dolaplar üzerine "YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR" etiketleri konulmuş mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
29	Sınıf, amfi, seminer salonu ve toplantı salonlarının kapıları dışa doğru açılıyor mu?		✓	<b>ACİL ÖNLEM AL.</b>	Sürekli	08.03.2021
30	Binada gece bekçisi veya güvenlik görevlisi var mıdır?		✓	<b>RİSK KABUL EDİLDİ.</b>	Sürekli	08.03.2021
31	İkaz butonları, detektörler ve sigorta panolarının periyodik bakımları yapılıyor mu?	✓		Önlemler yeterli. Kontrol et.	Sürekli	08.03.2021
32	Yangına karşı maske, oksijen tüpü, yanmaz elbise gibi koruyucu ekipman var mı?		✓	<b>EN KISA SÜREDE ALINMALI.</b>	Sürekli	08.03.2021
33	Binada yağmurlama sistemi var mı?		✓	<b>RİSK KABUL EDİLDİ.</b>	Sürekli	08.03.2021
34	Yangın müdahale malzemesi olarak kanca, balta, kova gibi malzemeler var mı? Kullanılır durumda mı?		✓	<b>ÖNLEM AL.</b>	Sürekli	08.03.2021

*Kaynak: BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, (BKK, 27.11.2007, 2007/12937 Resmi Gazete: 19.12.2007, 26735)*

**KONTROL EDEN** 08.03.2021

**Ersin YILDIZ**  
**Fakülte Sekreteri**

**Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ**  
**Dekan**